

# ブロック塀自己診断チェックシート

No.	点検項目	チェック	No.	点検項目	チェック
1	塀を作って 15 年以上経ちますか？		9	フェンスのサビやぐらつきがある？	
2	高さは 1.6m 以上ありますか？		10	コケの付着や風化がある？	
3	途中、あらたに積み足ししていますか？		11	石垣や間知ブロックの上に塀がある？	
4	塀の厚さは 12cm 未満ですか？		12	ひび割れ、亀裂、破損がある？	
5	透かしブロックの連続使用は 2 個以上？		13	土や樹木の圧力を受けている？	
6	控え壁(バットレス)が無い、または少ない？		14	見た目にブロック塀が傾いている？	
7	最上段の笠木が壊れている？		15	ブロック塀を少し押すとグラグラする？	
8	塀に鉄筋の露出箇所がある？				

※上記項目の該当する箇所に○印を付けてください。